

2025年度 夏季電力使用状況報告

2025年7月7日

最大需要電力(1w)報告

単位:kw

2025年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	3,949	-3%
最大需要電力	4,380	4,400	4,260	4,460	4,420	3,040	2,680		
平均値	4,384					2,860			
最大値	4,460 (7月3日)								

2024年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	4,080	-
最大需要電力	4,380	4,500	4,380	4,640	4,700	3,200	2,760		
平均値	4,520					2,980			
最大値	4,700 (7月5日)								

使用電力量(1w)報告

単位:kwh

2025年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	66,129	-3%
使用電力量	71,800	70,800	69,800	72,100	71,800	55,500	51,100		
平均値	71,260					53,300			
最大値	72,100 (7月3日)								

2024年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	68,114	-
使用電力量	71,900	71,900	71,300	75,100	76,400	57,500	52,700		
平均値	73,320					55,100			
最大値	76,400 (7月5日)								