

# 2025年度 夏季電力使用状況報告

2025年7月14日

## 最大需要電力(1w)報告

単位:kw

2025年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	4,003	-3%
最大需要電力	4,660	4,580	4,380	4,540	4,240	3,000	2,620		
平均値	4,480					2,810			
最大値	4,660 (7月7日)								

2024年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	4,114	-
最大需要電力	4,800	4,640	4,600	4,480	4,440	3,120	2,720		
平均値	4,592					2,920			
最大値	4,800 (7月8日)								

## 使用電力量(1w)報告

単位:kwh

2025年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	66,543	-4%
使用電力量	75,100	73,200	71,800	72,900	68,900	54,000	49,900		
平均値	72,380					51,950			
最大値	75,100 (7月7日)								

2024年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	68,986	-
使用電力量	77,600	75,300	74,800	73,800	72,500	56,400	52,500		
平均値	74,800					54,450			
最大値	77,600 (7月8日)								