

2025年度 冬季電力使用状況報告

2026年3月23日

最大需要電力(1w)報告

単位:kw

2025年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	3,257	-12%
最大需要電力	4,080	3,900	3,640	3,740	2,640	2,560	2,240		
平均値	3,840				2,480				
最大値	4,360 (2月10日)								

2024年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3,703	-
最大需要電力	4,380	4,180	4,020	4,020	4,060	2,800	2,460		
平均値	4,132					2,630			
最大値	4,460 (3月4日)								

使用電力量(1w)報告

単位:kwh

2025年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	55,529	-10%
使用電力量	63,900	62,000	60,600	61,700	48,400	48,000	44,100		
平均値	62,050				46,833				
最大値	70,200 (1月26日)								

2024年度									
曜日	月	火	水	木	金	土	日	平均値	前年比
日付	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	61,886	-
使用電力量	69,200	67,700	64,300	66,100	66,600	51,600	47,700		
平均値	66,780					49,650			
最大値	71,500 (2月20日)								